"ЗАТВЕРДЖЕНО"
«26» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО н/б
м. Вінниця вул. П. Корнелюка 34
(найменування об'єкта)

«26» 08 2026 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Луценчук О.В.; Кучеров А.В.; Семенюк М.О.; Яновський Т.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. П. Корнелюка 34
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-84м; ф32-5м; ф20-13м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф32-15м; ф20-18м. Сокет: ф20-24шт.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф32-3шт. ф20-13шт.; Кульові: ф20-1шт.
Муфтові з'єднання: ф32-3шт; ф20-14шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Сокіл"
- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: ф32-1шт; Кран: ф20-1шт. Конфорка: ф20-6шт; Муфта: ф20-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском $P = 500$ мм. вод. ст.

Падіння тиску $\Delta p = 20$ мм. вод. ст. $t - 5$ хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Обстеження газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Чуйко В.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Матвійчук А.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Мукленчук О.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Кучеров А.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Семенюк М.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Яновський Т.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа відсутній (прізвище, ініціали) відсутній (підпис)

сл. ін. Р.В. Іванчук

ел-р В.В. Гербут