"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«27» 08 2016 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вижниця
вул. Львівська 17
(найменування об'єкта)

«27» 08 2016 р.

Бригада у складі Цуперов М.В., Мельнійчук М.В.,
Мустяцька В.М., Романчук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Львівська 17
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф100-2м, Ф89-10м,
Ф76-26м, Ф50-18м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ф50-6м, Ф32-24м, Ф25-35м, Ф15-8м
Ф20-340м (сходи)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кран Ф50-4шт, Ф15-16шт, Ф15-4шт
муфта Ф50-4шт, Ф25-16шт, Ф15-4шт
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; кранів Львівгаз, мережі Сидорова 29
- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ф50-2шт, Ф25-8шт, Ф15-2шт, кран Ф50-1шт, Ф25-1шт, муфта Ф25-1шт

34

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в належному стані
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
P=500 мм в/с, Δp=60 мм в/с, T=5 хв

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Гордієнко О.Ф. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Кучеров І.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Шевченко І.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Пустовий В.І. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Ковтонюк О.Ф. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Відсутній відсутній
(прізвище, ініціали) (підпис)

С.ін. Р.В. Бессонець

ке-р О.Ф. Гордієнко