"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«27» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м-Вишгород вул Р. Сагайдачного 9

(найменування об'єкта)

«27» 08 2026 р.

Бригада у складі Луценчук ОВ, Семенюк ЮО

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул Р. Сагайдачного 9

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50 - 12м, Ф60-10м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф40 - 16м, Ф25 - 6м, Ф20. 6м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран Ф25 - 3шт, Ф20-1шт

шаровий Ф25-3шт, Ф20-1шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
   - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: перевірка, ущільнення сальникових з'єднань
   - ліквідація виявлених витоків газу: Кран Ф25 - 2шт, КШ Ф25 - 1шт

3п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; не потрібно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
не у робочому режимі
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: коррозійні газопроводу _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Бордієнко О.А. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Члени бригади Кулевець О.В. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Семенюк М.О. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від управління _____ відсутній (підпис)
(прізвище, ініціали)

сл. отп. Р.В. Косенко
м.р. О.Б. Бордієнко