"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«16» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця, вул. С. Бандери 19

(найменування об'єкта)

«16» 09 2026 р.

Бригада у складі Кулеменчук О.В., Войцицький О.І., Мусієнко В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. С. Бандери 19

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф40 - 20м, Ф32 - 10м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф25 - 24м (сходи)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ф40 - 1шт, Ф32 - 2шт

муфта Ф40 - 1шт, Ф32 - 2шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; обмилювання, пробний пуск, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ф40 - 1шт, Ф32 - 1шт, муфта Ф32 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Р=500 мм в ст. протягом 6 г, t=5гр
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: недоброякісне технічне обслуговування

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Подлесний О.Ф. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
Члени бригади	Дерегузов О.В. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Шевченко Ю.І. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Передерієнко І.М. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підписку відмовився
(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. ін. Р.В. Іваськевич
ел-р О.Ф. Подлесний