"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«16» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вишгород вул. С. Бандери 21

(найменування об'єкта)

«16» 09 2026 р.

Бригада у складі Мейбійчук М.В., Куприєв М.В., Осипенко Р.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. С. Бандери 21

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50-15м, Ф32-3м, Ф25-8м, Ф20-5м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф32-8м, Ф20-5м, Ф25-110м (сходове)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ф50-1шт, Ф32-1шт, Ф25-1шт, Ф20-4шт, муфта Ф50-1шт, Ф32-1шт, Ф25-1шт, Ф20-1шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; кранів, з'єднань мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ф50-1шт, Ф20-1шт, КГ Ф50-1шт, Ф20-1шт, муфта Ф50-1шт

5

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в задовільному
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=500 мм вод. ст. протягом 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: корозія труб газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Гордієнко О.Ф. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Члени бригади Кайдашук А.В. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
Сергєєв В.В. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
Доценко І.О. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

с.і. ін. Р.В. Іваськевич
ел-т О.Ф. Гордієнко