"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«16» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. С. Стефаника 24

(найменування об'єкта)

«16» 09 2026 р.

Бригада у складі Федорова С.І., Дзюбенко В.В., Анісімов О.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. С. Стефаника 24

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф76-9ат, Ф25-16ат, Ф20-4ат

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф50-4ат, Ф32-14ат, Ф25-3ат, Ф25-35ат (сходи)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ф32-2шт, Ф25-3шт, Ф20-4шт
муфта Ф32-2шт, Ф25-3шт, Ф20-4шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; кранів Ф32-1шт, Ф25-2шт
- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ф32-1шт, Ф25-2шт, Ф20-1шт, М2 Ф25-2шт, Ф20-3шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=500 мм в ст. ΔР=10 мм в ст, t=8 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проконсультовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Гордієнко О.Ф. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Члени бригади Петрова С.Н. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Дубовенко В.Г. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Васильєва _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку відсутній
(прізвище, ініціали) (підпис)

с. ст. Р.В. Васильєва
м-р О.Ф. Гордієнко