"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«25» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. С. Зулінського 15

(найменування об'єкта)

«25» 08 2026 р.

Бригада у складі Новіков О.О. Бесєдовський В.Г.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. С. Зулінського 15

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф25-100м, Ф110-40м, Ф63-10м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Дерев'яні сходи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

4 20-3шт. Ф15-1шт

муфта Ф110-3шт, Ф15-1шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; кварт. обходи, мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ф110-2шт, ЦГ Ф110-1шт, муфта Ф20-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в належності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього списку
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____ не проводились
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено недоліків

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Рудіченко Ю. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Члени бригади Тимошенко _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Бессоновський _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку Бондарчук
(прізвище, ініціали) (підпис)

с. ін. Р.В. Косенко
ек р О.Ф. горбенко