"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«25» 08 2026р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вишневий вул. С. Зудинського 19

(найменування об'єкта)

«25» 08 2026 р.

Бригада у складі Луценко О.А., Романчук О.І., Мусієнко В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вишневий вул. С. Зудинського 19

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф32-3ст, Ф25-50ст, Ф20-6ст

(вхідний газопровід (характеристики г-ду))

сходові клітини вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ф20-6сст

муфта Ф20-6сст

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: кранів, вводів, лічильників газу
- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ф20-3сст, ССГ Ф20-3сст

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в належному стані
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
не проводили
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____
потребують усунення

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Юрківець О.Ф. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Мельничук О.І. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Мельничук О.Ф. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Мерхалевич О.І. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старшого майстра бюро Бігуняк
(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. інж. Р.В. Мехалевич
м.р О.Ф. Гордієнко