"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«24» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ф/б

м. Вінниця вул. С. Зеленського 25

(найменування об'єкта)

«24» 08 2026 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю., Веселовський В.У.,

Солончук Б.В., Дмітрієнко М.В., Ковальчук О.Ф.,

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця

вул. С. Зеленського 25

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф76-1м, ф40-26м, ф32-60м, ф25-5м, ф20-16м, ф15-12м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: ф20 – 72м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф32-2шт, ф25-2шт, ф20-10шт, ф15-11шт. Кульові: ф32-1шт, ф25-2шт, ф20-3шт. Муфтові, зєднання: ф32-3, ф25-4, ф20-13шт, ф15-11шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад „Sewerin"
- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: ф40-1; ф32-1; ф20-5; ф15-4 Контргайка: ф25-1; ф20-5; ф15-3; Муфта: ф20-2

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском Р=500 мм. вод. ст.
Падіння тиску ар=20 мм. вод. ст. t-5хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Продування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Чуйко В.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Алексєєв О.Ю. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Веселовський В.І. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Дмитренко М.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Юмашук О.Ф. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Солончук Б.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису відмовились
(прізвище, ініціали) (підпис)

с. ін. Р.В. Косаківський
м-р В.В. Гербш