"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«24» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б

м. Вінниця вул. С. Зулінеського 33

(найменування об'єкта)

«24» 08 2026 р.

Бригада у складі Мустіна В.М., Ліщенко В.О., Іванчук В.А., Дзюбенко Ю.Т., Діброва С.А., Яновський Р.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. С. Зулінеського 33

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-26м; ф40-10м; ф32-20м; ф25-30м; ф20-90м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Сталеві: ф20-20м. Окремі вводи ф20-10 шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф50-1шт; ф32-1шт; ф25-2шт; ф20-9шт; ф15-1шт
Кулькові: ф32-1шт; ф25-1шт; ф20-6шт. Муфтові з'єднання: ф50-1шт; ф32-2
ф25-3шт; ф20-15шт; ф15-1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад Sewerin
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф20-7шт; ф32-1шт; ф25-1шт; Контргайка: ф20-5шт.; Муфта: ф20-2шт.

16

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском Р=500 мм.вод.ст.
Падіння тиску ΔР=20 мм.вод.ст. t-5хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Капітальний газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Чуйко В.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Шустікан В.М. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Мінченко В.М. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Іванчук В.А. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Дюбенко Ю.Т. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Діброва С.А. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Яновський Т.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису Бєлєвцова
(прізвище, ініціали) (підпис)

с. ст. О.В. Іскалєєв
м. ф. В.В. Гербо