"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«24» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б (гуртожиток) м. Вінниця бул. С. Зулінського 37

(найменування об'єкта)

«29» 08 2026 р.

Бригада у складі Доценко В.О.; Мавлінчук А.В.; Луклянчук О.В.; Кучеров А.В.; Семенюк М.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. С. Зулінського 37

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф76-38м; ф57-2м; ф20-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф57-6м; ф32-15м; Стояки: ф20-48м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф50-2шт; ф20-1шт; Кульові: ф20-1шт. Муфтові з'єднання: ф50-2шт; ф20-2шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
   - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад Sewerin
   - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф50-2шт; ф20-1шт. Контргайка: ф25-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р=500 мм. вод. ст. Падіння тиску ΔР=20 мм вод. ст. t -5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Вибування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Чуйко В.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Доценко В.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Матвійчук А.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Лукенчук О.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Кучеров А.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Семенюк М.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису Бєлєвцев (прізвище, ініціали) (підпис)

с. ін. Р.В. Васильєв
м-р В.В. Гербер