"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«24» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО жк Б
м. Вінниця бул. С. Зулінського 47
(найменування об'єкта)

«24» 08 2026 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю., Весельовський Т.В., Дмітрієнко М.В., Романцура О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. С. Зулінського 47
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-15 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф57-2м, ф32-7м, ф25-6м, ф15-3м.
Стояки: ф20-108м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф25-4шт, ф15-1шт,
Муфтові з'єднання: ф25-4шт, ф15-1шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
   - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Sewerin"
   - ліквідація виявлених витоків газу; Кран: ф50-1шт, ф25-2шт, Контргайка: ф50-1шт. Муфта ф25 - 4шт.

5 п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском Р=500 мм. вод. ст. Падіння тиску ΔР=20 мм. вод. ст. t-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відновлення газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Муйко В.В. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
Члени бригади	Алексєєв О.Ю. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Веселовський В.Й. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Дмитрієнко М.В. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Романчук О.Ф. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису (прізвище, ініціали) Без зауважень (підпис)

с. ін. О.В. Косенко
ек-т В.В. Гергіго