"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«25» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вознесенськ вул. С. Зуєвського 49

(найменування об'єкта)

«21» 08 2026 р.

Бригада у складі Мєдвєдєвих М.А, Кедрова М.А, Дєдовой О.О, Дмитрієвого В.О, Гвоздєвої

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вознесенськ вул. С. Зуєвського 49

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф100-26м, Ф89-40м, Ф32-9м, Ф25-3м, Ф20-3м, Ф15-1м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф40-33м Ф32-24м Ф25-520м (сходи)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран Ф40-2шт, Ф32-19шт, Ф25-1шт, Ф20-8шт муфта Ф40-2шт, Ф32-19шт, Ф25-1шт Ф20-8шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: герметично, витоків немає
- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ф32-1шт, Ф15-1шт, КГ Ф32-1шт, Ф25-1шт, Ф15-1шт, муфта Ф32-2шт

15

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: $P = 500$ кгс/м² (500 мм вод. ст.); $t = 5$ хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Гордієнко О.А. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Семенчук В.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Кириленко (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Федченко В.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Олександровська (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Дідрова С.М. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Іванюта В.І. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису Відповідальна (прізвище, ініціали) (підпис)

с. ст. Р.В. Васильєв

ел-к О.Ф. Гордієнко