"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«9» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б

м. Вінниця вул. Соборна 46

(найменування об'єкта)

«9» 09 2026 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Солончук Б.В.;

Дмітрієнко М.В.; Романчук О.Ф.; Мустіпан В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця

вул. Соборна 46

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-20м; ф40-8м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф40-20м; ф32-6м; ф25-18м; ф20-15м.

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кулькові): ф40-1шт; ф32-2шт; ф25-8шт; ф20-9шт.

Муфтові з'єднання: ф40-1шт; ф32-2шт; ф25-8шт; ф20-9шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Sensorik"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф40-1шт; ф32-1шт; ф25-5шт; ф20-4шт; Контргайка: ф40-1шт; ф32-1шт; ф25-2шт; ф20-3шт. Муфта: ф25-2шт; ф20-2шт.

22

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Корозування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Мурко В.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Алексєєв О.Ю. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Солонець Б.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Дмітрієнко М.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Юрчук О.Р. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Мустяца В.М. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису
(прізвище, ініціали)

(підпис)

с. ін. Р.В. Косаченко
м-р В.В. Сербін