"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«9» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця бул. Соборна 54

(найменування об'єкта)

«9» 09 2026 р.

Бригада у складі Діброва С.А.; Доценко В.О.; Матвійчук А.В.; Лукіянчук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. Соборна 54

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додасться).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-18м; ф40-15м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф40-8м; ф32-6м; ф25-10м; ф20-4м.

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кульові): ф40-2шт; ф32-3шт; ф20-2шт; ф15-1шт; Кулькові: ф20-3

Муфтові з'єднання: ф40-2шт; ф32-3шт; ф20-5шт; ф15-1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад Semerin
- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: ф40-1; ф32-2шт; Контргайка: ф40-1шт; ф32-1шт; ф20-2шт; Муфта: ф32-1шт; ф20-2шт.

10

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____

Перевірено під робочим тиском.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Корозування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Чуйко В.В. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
Члени бригади	Відрова С.А. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Воденко В.О. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Мазвінчук А.В. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Лукяночук О.В. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

с. ін. Р.В. Васильєв

м-р В.В. Чуйко