"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«9» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б

м. Вінниця вул. Соборна 56

(найменування об'єкта)

«9» 09 2026 р.

Бригада у складі Міщенко В.О.; Іванчук В.А.; Дзюбенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Соборна 56

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф76-2м; ф57-20м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: ф25-20м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф40-1шт; ф25-2шт.

Муфтові з'єднання: ф40-1шт; ф25-2шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Sonerin"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф50-1шт; ф25-1шт; Контргайка: ф25-2шт;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____
Корозування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Муйко В.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Мисенко В.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Іванчук В.А. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Дробенко Ю.Т. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старшого по будинку Бідецької

(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. ін. Р.В. Васильєв
ек-р В.В. Гуйко