"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«18» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Сонячна 13

(найменування об'єкта)

«18» 09 2026 р.

Бригада у складі Дмитрієв О.І; Ліщина В.О

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Сонячна 13

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 50 - 41; ф 20 - 6м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 20 - 8м; ф 25 - 4м;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр ф 20 - 5шт; ф 25 - 1шт. мор.

муфтові з'єднання: ф20 - 5шт - ф 25 - 1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія за-прилад „Vibrogas4"
- ліквідація виявлених витоків газу; кр. ф 20 - 1шт контрол ф 25 - 1м гарантія ф 20 - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено Р= 500 мм. вод ст.
на рівні Р<120 мм. вод. ст. за 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час перевірки робіт або дві не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Кавальчук М.М. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
Члени бригади	Дмитрієв О.І. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Ліщенко В.О. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вуй Тірнеу відмовився
(прізвище, ініціали) (підпис)
ст. інж. Москалець Р.В.