"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«21» 09 2026р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Соборна 79

(найменування об'єкта)

«21» 09 2026 р.

Бригада у складі Дмитрієнко М.В.; Дмитрієнко О.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Соборна 79

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 40 - 27м; ф 32 - 8м; ф 25 - 12 м. ф 20 - 3м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

ф 20 - 2шт.; ф 20 - 2шт. шар.; муфтові редуктори: ф 40 - 1шт; ф 20 - 3 шт.;

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія за приладом «Vibrogas»
- ліквідація виявлених витоків газу; ф 40 - 1шт. монтаж

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пройсбруковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговання групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт опр не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Ковальчук М.М. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Дмитрієнко М.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Дмитрієв О.І. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відмовились

(прізвище, ініціали) (підпис)

Ст. інж. Москалець Р.В.