"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«4» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО №15

м. Вінниця вул. Трамвайна 34

(найменування об'єкта)

«4» 09 2026 р.

Бригада у складі Куперов А.В.; Семенюк М.О.; Канюк А.А.; Яновський Т.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Трамвайна 34

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додасться).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф25-36м; ф20-20м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі ділянки: ф25-1шт.; ф20-5шт

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові) ф20-3шт. Кутові: ф20-2шт; ф25-1шт. Муфтові з'єднання: ф20-5шт; ф25-1шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "Sonel"
- ліквідація виявлених витоків газу; Конетрайка: ф20-1шт; Кран: ф20-1шт ф25-1шт.

4л.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розбудання газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Чуйко В.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Куперов А.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Семенюк М.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Канюк А.А. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Яновський Т.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку Бідарцева (прізвище, ініціали) (підпис)

с. ст. Р.В. Бесєдіна

м-р В.В. Гербо