"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«14» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО жіб м. Вінниця бул. Хмільна 16

(найменування об'єкта)

«14» 09 2026 р.

Бригада у складі Калох А.А.; Весаловський В.У.; Яновський Т.В. Алексєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. Хмільна 16

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додасться).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф32-40м; ф25-30м; ф20-25м; ф15-10м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кульові): ф20-7шт; Муфтові з'єднання: ф20-7шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад „Sonkrin"
- ліквідація виявлених витоків газу; Контргайка: ф20-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Випробування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Чуйко В.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Канок А.А. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Веселовський В.Ї. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Яновський Т.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Алексєєв О.Ю. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від підряду відсутній (прізвище, ініціали) (підпис)

с. ін. Р.В. Лисаченко

ек - г В.В. Чернов