"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«11» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Хмельницьке 20

(найменування об'єкта)

«11» 09 2026 р.

Бригада у складі Дощенко В.Э., Ткаченко В.І. Куперов К.Б.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Хмельницьке 20

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф20-36м, ф25-1м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф25-24м, ф20-8м (сходи) ф25-7м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ф25-2шт, ф20-3шт муфта ф25-2шт, ф20-3шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: кранів, вентилів, місцевих опорів
- ліквідація виявлених витоків газу; КГ ф25-2шт, КГ ф20-3шт, кран ф25-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Р=500 мм. вод. ст., протягом 6 год, t=5°С

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: коррозія газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Гордієнко О.Ф. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
Члени бригади	Дубинець В.О. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Пшеничний І.І. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Сергєєв І.І. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

О. ін. Р.В. Поліщенко

ек-р О.Ф. Гордієнко