"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«21» 08 2026 р.

# Акт

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м Вознесенськ вул Хм. шосе 122а

(найменування об'єкта)

«21» 08 2026 р.

Бригада у складі Анастасова, Веселовський В.І, Осадча С.І, Дробязко Н.В, Довгенко І.О, Іванчук І.А

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Хм. шосе 122а

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф100-38м ф89-40м, ф76-18м ф50-12м ф40-54м ф32-260м (сходи)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ф40-1шт, муфта ф40-1шт

( запірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад, мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; кран ф40-5шт, муфта ф40-2шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в належному
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Р=500 мм вод.ст. ΔР=10 мм вод.ст. t=5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

| | | |
|---|---|---|
| Майстер ВБГО | Гордієнко О.Ф. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| Члени бригади | Яковлєв О.Ю. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | Веселовський І.І. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | Дроздовський О.І. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | Дудова С.А. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | Дорошенко С.О. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | Іванюк І.А. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | _____ (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | _____ (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | _____ (прізвище, ініціали) | (підпис) |

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису відсутня
(прізвище, ініціали) (підпис)

с.-інж. Р.В. Яковлєв
м.р О.Ф. Гордієнко