"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«02» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Хмельницьке шосе 21
(найменування об'єкта)

«02» 09 2026 р.

Бригада у складі Романюк О.Р.; Мустіпан В.М.;
Коток А.А.; Семенюк М.О. Яковлюк Г.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Хмельницьке шосе 21
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø89-20м., Ø50-15м., Ø32-10м., Ø20-1м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø32-16м., Ø25-6м., Ø20-7м.
Стояки: Ø20-170м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): Ø32-2шт., Ø20-8шт., Ø15-1шт. (кулькові): Ø32-1шт., Ø25-1шт.
Муфтові з'єднання: Ø32-3шт., Ø25-1шт., Ø20-8шт., Ø15-1шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад „Вітязь"
- ліквідація виявлених витоків газу; Крани (пробкові): Ø32-1шт., Ø20-3шт. контргайки: Ø32-1шт., Ø20-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
$P = 500$ мм. вод. ст., $t = 5$ хв., $\Delta P = 10$ мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Розбудоване газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Пономаренко А.С. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
Члени бригади	Ковальчук О.Р. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Мустіган В.М. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Конюх А.А. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Семенюк М.О. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Яковицький Т.В. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Без зауважень Без зауважень
(прізвище, ініціали) (підпис)

с. ін. Р.В. Коваленко
с-т І.С. Пономаренко