"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«3» 09 2026р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Хмельницьке шосе 99

(найменування об'єкта)

«3» 09 2026р.

Бригада у складі (Керецов В.В, Мовчігуш І.І, Лисогірський І.І, Ковальчук О.Ф, Керецов О.В

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Хмельницьке шосе 99

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50-36м, Ф32-6м, Ф20-70м, Ф15-2м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф32-23м Ф25-13м, Ф20-20м Ф32-250м (сходові)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ф32-3шт, Ф25-2шт, Ф20-10шт, Ф15-2шт муфта Ф32-3шт Ф25-12шт, Ф20-10шт Ф15-2шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: кранів, вводів, місцева експлуатація
- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ф32-1шт Ф25-2шт, Ф20-4шт, Ф15-1шт, Ф25-2шт, Ф20-1шт, муфта Ф20-2шт

14

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимоги немає
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Р=500 мм вод. ст., Δр=10 мм вод. ст., Т=5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: погоджувати газопровід

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Юрчишин О.Ф. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Гордієнко М.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Левандівський І.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Лесюк В.М. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Юзьків О.Ф. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Гриньків О.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Марків М. (прізвище, ініціали) (підпис)