"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«4» 09 2026 р.

# Акт

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця вул. Хм. шосе №51

(найменування об'єкта)

«4» 09 2026 р.

Бригада у складі Ліщенко В.О.; Уванчук В.А.; Доценко В.О. Дзюбенко Ю.Т.; Діброва С.А.; Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Хм. шосе №51

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-28м.; ф76-92м; ф40-1м; ф20-4м; ф32-4м. ф25-1м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф40-26м; ф32-6м.; ф20-34м. Стояки: ф20-230м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф32-4шт; ф25-1шт; ф20-19шт. Муфтові з'єднання: ф32-4шт; ф25-1шт; ф20-19шт.

( запірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Сокіл-М"
- ліквідація виявлених витоків газу; контргайка: ф20-8шт; кран: ф20-2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском $P = 500$ мм. вод. ст.

Падіння тиску $\Delta p = 20$ мм. - $t$ - 5хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Ремонтування газопроводу

Виписано попередження: _____

| | | |
|---|---|---|
| Майстер ВБГО | Чуйко В.В. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| Члени бригади | Мищенко В.О. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | Іванчук В.А. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | Дзюбенко Ю.Т. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | Дідкова С.А. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | Доценко В.О. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | Матвійчук А.В. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | _____ (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | _____ (прізвище, ініціали) | (підпис) |

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Олійник О.А. _____

(прізвище, ініціали) (підпис)