"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«1» 09 2026 р.

# Акт

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б
м. Вінниця вул. Ак. шосе 6
(найменування об'єкта)

«1» 09 2026 р.

Бригада у складі Іванчук В.А., Дюбенко Ю.Т., Діброва С.А., Доценко В.О., Матвійчук А.В.,
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті ж/б
м. Вінниця вул. Ак. шосе 6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додасться).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф76-16м; ф57-20м; ф40-5м; ф32-18м; ф25-3м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф32-24м; ф25-1м.
Стояки: ф32-40м; ф25-60м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф32-4шт; ф25-6шт.
Муфтові з'єднання: ф32-4шт; ф25-6шт.
( запірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад „Sonerin"
- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: ф25-1шт; Конфесійка: ф32-1шт ф25-4шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.
Падіння тиску ΔP=20 мм. вод. ст. t -5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Обстеження газопроводів

Виписано попередження: _____

| | | |
|---|---|---|
| Майстер ВБГО | Чуйко В.В. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| Члени бригади | Іванчук В.А. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | Дзюбенко Ю.Т. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | Дідрова С.А. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | Доценко В.О. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | Матвійчук А.В. (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | _____ (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | _____ (прізвище, ініціали) | (підпис) |
| | _____ (прізвище, ініціали) | (підпис) |

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Ейц підпису Ейцпобивсь
(прізвище, ініціали) (підпис)

сіл. сіл. Р.В. Іваськевич
ек-р В.В. Гергіло