"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«3» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Хм. шосе 81
(найменування об'єкта)

«3» 09 2026 р.

Бригада у складі Авдєєв О.О., Бєсєдовський К.І.
Дробенко І.О., Онуфрова С.В., Данелько В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Хм. шосе 81
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додасться).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50-6м, Ф40-6м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ф40-8м, Ф25-36м Ф25-230м (сходи)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кран Ф40-6шт, кран Ф25-18шт
муфта Ф40-6шт, Ф25-18шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
   - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: щільність, витоків не виявлено
   - ліквідація виявлених витоків газу: кран Ф40-3шт, Ф25-4шт, К/г Ф40-4шт, Ф25-5шт, муфта Ф25-2шт

17 п

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
P=500 мм вст, ΔP=10 мм вст, t=5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: корозія газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Корусь О.Ф. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Члени бригади
Авдєєв О.В. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
Веселовський В.І. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
Дроздов В.В. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
Бобрєва С.М. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
Довженко О.О. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)
_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

с. ст. Р.В. Іваськевич
ке-р О.Ф. Корусь