"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«18» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Васильєв вул. В. Хорошевського 13

(найменування об'єкта)

«18» 09 2026 р.

Бригада у складі Васильчука М.В., Мухтарова В.М., Романенка О.І., Дерев'янчук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. В. Хорошевського 13

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф25-5м, Ф76-80м, Ф50-50м Ф50-12м Ф32-30м, Ф25-38м, Ф15-12м Ф25-480м (сходи)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ф50-6шт, Ф25-2шт, Ф15-6шт муфта Ф50-6шт, Ф25-24шт, Ф15-6шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Тимофєєв М.В. 09.05.
- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ф50-5шт, Ф25-11шт, Ф15-2шт, муфта Ф50-3шт, Ф25-1шт, К12-Ф50-4шт, Ф25-9шт.

35

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в належному
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: своєчасно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: P=500мм в ст, ΔP=10мм без t=5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: подальше газування

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Трофєєв О.Ф. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
Члени бригади	Новосельцев В.В. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Мусієнко О.А. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Романюк О.Я. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Куценко О.В. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вуйцик Ю.М. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

ст. інж. Москалець Р.В.