М+Н+СП-1-2/1+

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«17» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б

м. Вінниця вул. В. Хоткевського 15

(найменування об'єкта)

«17» 08 2026 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В., Лукенчук О.В., Куперов А.В., Семенюк М.О., Яновський Т.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. В. Хоткевського 15

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додасться).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-48м; ф76-28м; ф89-2м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф57-6м; ф32-24м; ф25-18м; ф15-9м.
Стояки: ф25-240м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф50-3шт; ф25-12шт; ф15-3шт.
Муфтові з'єднання: ф50-3шт; ф25-12шт; ф15-3шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "Sewerin"
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф50-3шт; Контргайка: ф50-2. ф25-1шт. ф25-3шт ф15-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм.вод.ст. Падіння тиску ΔP=20 мм.вод.ст. t-5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Корозування газопроводів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Мірко В.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Мавлінчук А.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Лукенчук О.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Куперов А.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Семенюк М.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Яновський Т.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від мірису вирішила

(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. інж. Мосалець Р.В