"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«31» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Кременчуцька ЦРЛ вул. Київська 10

(найменування об'єкта)

«26» 08 2026 р.

Бригада у складі лікарська ДК, Довгошея О.В. Кулікаєва О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Київська 10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф60-7мм, Ф25-15м, Ф20-14м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

внутрішні вводи Ф60, 6шт

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ф20-3шт

муфта Ф20-3шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: кранів 1,0066годів, мешканця квартирного
- ліквідація виявлених витоків газу: кранів Ф20-1шт К/2 Ф20-2шт

3

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в цілому
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
міф родо гіна Пеєва
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не герметичне газопровід. по всьому не в повному об'єм обсязі (не перекрити кран в т. ч. де неможливо вирізання цієї ділянки та заварювання)

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Ярмолюк О.Ф. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Члени бригади Мудрак В.А. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Волошенюк О.Ф. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Дуда Василь О.В. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису Бєлошапка
(прізвище, ініціали) (підпис)

с. ін., Р.В. Косаківський
м-р О.Ф. Ярмолюк