"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«31» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Васильків

вул. Тарасівська 11

(найменування об'єкта)

«31» 08 2026 р.

Бригада у складі Іванчук В.І., Корольов О.А.,

Мисюк А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Тарасівська 11

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф32-4м, Ф25-100м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

осередній вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кульові Ф32-1сей, Ф25-вимт,

муфта Ф32-1сей, Ф25-1сей

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладом ОСВОЄНА
- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ф32-1сей, кран Ф25-1сей

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____ не проводились
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Гордієнко О.В.	
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Ковальчук В.А.	
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	Сергєєв В.В.	
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	Мельничук В.В.	
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____	_____
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Відсутній

(прізвище, ініціали) (підпис)

с. ін. Р.В. Ковальчук

м-р О.Ф. Гордієнко