"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«31» 08 2016р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Київська 13

(найменування об'єкта)

«31» 08 2016 р.

Бригада у складі Федорова С.К. Дмитрієвського В.
Ольшевського В.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Київська 13

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф76-16сн, Ф25-8сн, ПЕ0.6сн

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф25-8сн, ПЕ0.6сн

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ф25-1сн ПЕ0.2сн
муфта Ф25-1сн ПЕ0.2сн

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ф40-1сн, ПЕ Ф40-1сн

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Ø19 L=2.0м Ø15 L=1.5м
Ø P=500мм вод.ст. P=1000мм вод.ст. Ø=5л
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Кудінов О.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Боброва С.І. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Данилюк О.І. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Бобрик О.С. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку вул. Шкільна 5

(прізвище, ініціали) (підпис)

с. ст. Р.В. Носкевич

м.ф. О.Ф. Гордієнко