"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«31» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Хмельницьке шосе 17

(найменування об'єкта)

«31» 08 2026 р.

Бригада у складі Ткаченко А.В., Семенюк І.О.,
Хмельницький П.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Хмельницьке шосе 17

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50-3м, Ф20-10м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ф40-40м, Ф25-12м, Ф20-6м,
Ф15-15м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ф25-2шт, Ф20-5шт, Ф15-11шт
муфта Ф25-2шт, Ф20-5шт., Ф15-11шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: герметичність
- ліквідація виявлених витоків газу: кр Ф50-1шт, Ф15-3шт,
кран Ф15-3шт

7

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вільний доступ
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
не проводились
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Бондаренко О.І. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Іванов В.К. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Семенченко (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Яковенко П. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший м-р Бородянку Київської (прізвище, ініціали) (підпис)

О. Ін. Р.В. Іванченко
м-р О.Ф. Городецька