"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«31» 08 2026р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Не вказано

кров Литовський 7

(найменування об'єкта)

«31» 08 2026 р.

Бригада у складі Адамов ОВО, Вестфаль І.І.

Дроботенко О.Г.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

кров. Литовський 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф25 - 30 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф25 - 2м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ф25 - 3 шт.

муфта ф25 - 3 шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; кран ф25 - 1 шт, 4 (2 ф25 - 1 шт)
- ліквідація виявлених витоків газу; кран ф25 - 1 шт, 4 (2 ф25 - 1 шт)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в належному
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж наддишковим тиском повітря; _____ не проводили
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Ковтунець О.І. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Члени бригади Шевченко О.О. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Васильєв С.І. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Ярославцев О.І. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису відмовились
(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. ін. Р.В. Москаленко
ек-р О.Ф. Горбенко