"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«30» 07 2026р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця, пр. Космонавтів 24

(найменування об'єкта)

«30» 07 2026 р.

Бригада у складі Дмитрієв О.І.; Іванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця, пр. Космонавтів 24

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 20 - 6м; ф 25 - 3м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

кр. ф 20 - 4шб. шор.
контрольна ф 25 - 1шб; ф 20 - 4шб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія за приладом „Vibrogas"
- ліквідація виявлених витоків газу: контрольна ф 25 - 1шб.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови примішень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт ОКБ ДВК не подано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Пономарук М.М. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Члени бригади Дмитрієв О.І. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Іванчук В.А. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку Бідерський (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

О. ін. Р.В. Косенчук

м-р В.В. Ковальчук