"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«27» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
пров. Р. Тарнова 2а (пров. середній)
(найменування об'єкта)

«27» 08 2026 р.

Бригада у складі Алексєєв О.О., Весельовський В.І., Дідрова С.
Дубовенко О.І., Дорошко В.О., Тваргера В.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
пров. Р. Тарнова 2а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф100-4м, Ф76-40м, Ф50-40м, Ф40-23м, Ф40-270м (сходи)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кран Ф40-100 шт
Муфта Ф40-10 шт
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: керівництвом Відповідальної
- ліквідація виявлених витоків газу: Кран Ф40-6 шт, муфта Ф40-5 шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в належному стані
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Р=5000 мм в/с, на всіх вводах, t=5°С
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Гордієнко О.Б. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Члени бригади Аксьонов О.Ю. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
Весельовський В.Г. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
Дідковський О.І. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
Остапенко С.М. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
Онуфрієнко О.О. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
Іванчук В.М. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа в.о. т. [illegible] Відповідальний
(прізвище, ініціали) (підпис)

с. ін. Р.В. Пожилець
м.т. О.Ф. Гордієнко