"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«26» 08 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця пров Сонячний 7

(найменування об'єкта)

«26» 08 2026 р.

Бригада у складі Лінченко В.О. Дмитрієнко М.В

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця пров Сонячний 7

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 50 - 27м; ф 40 - 1м;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 40 - 17м; ф 32 - 3м; ф 25 - 4м; ф 20 - 8м;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. ф 20 - 4шт. мор.
муфтові з'єднання: ф 25 - 4шт.; ф 32 - 6; ф 20 - 5;

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією та приладом "Вітязгаз"
- ліквідація виявлених витоків газу; кр. ф 32 - 1шт. контргайки ф 32 - 2шт.

3п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт акт ДВК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Ковальчук М.М. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Яцешко В.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Дмитрієнко М.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа без підпису Остроблинська
(прізвище, ініціали) (підпис)

с. ін. Р.В. Остроблинська
м-р М.М. Ковальчук