"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«8» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Вишенька

вул. Тюльпанова 1

(найменування об'єкта)

«8» 05 2026 р.

Бригада у складі Алексєєв О.О. Дядюра С.В.

Дробенко І.О.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Тюльпанова 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф50-1ва, Ф40-6м, Ф20-2м

Ф32-12м (сходи)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран Ф40-2шт, Ф20-2шт

муфта Ф40-2шт, Ф20-2шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: кранів і вставок, з'єднань мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу: кран Ф40-1шт, муфта Ф40-1шт, Ф20-1шт

3

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в належному
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; належному
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; належному
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____ не проводили
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____ не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Бурдаєв О.Ф. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
Члени бригади	Аносов О.О. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Дроботенко В.Г. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Добрєв С.В. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа відсутній _____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

О. ст. Р.В. Носаленко
м-р О.Ф. Бурдаєв