"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«8» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця провулок Уманський 5

(найменування об'єкта)

«8» 09 2026 р.

Бригада у складі Ліщенко В.О.; Дмитрієв О.І.;

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця пров. Уманський 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додасться).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 40 - 6 м ф 32 - 22 м; ф 25 - 5 м ф 20 - 4 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. ф 20 - 4 шт. пр.; ф 20 - 1 шт. шар.
муфтові з'єднання: ф 40 - 1 шт; ф 20 - 5 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
   - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія за типом "Vibrogas"
   - ліквідація виявлених витоків газу; контргайка ф 40 - 1 шт; ф 20 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
перевірено тиском Р=500 мм. вод. ст.
подію тиску Р≤20 мм. вод. ст. до 5 кв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: під час проведення робіт акт ВВК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Ковальчук М.М. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Члени бригади Яценко В.О _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
Дмитрієв О.І. _____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)
_____ (підпис)
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сафронов по Бурлакову Бурлаков
(прізвище, ініціали) (підпис)
О.І. Р.В. Посадник
ек-р М.М. Ковальчук