"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«23» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок м. Вінниця вул. Вінні 66Б

(найменування об'єкта)

«23» 09 2026 р.

Бригада у складі Дмитрієнко М.В; Кучеров А.В; Мустяца В.М; Матвійчук Н.В; Ващенчук О.Ф.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Вінні 66Б

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф 150 - 55 м, Ф 100 - 26 м, Ф 80 - 5 м, Ф 76 - 43 м, Ф 40 - 185 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ф 40 - 280 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (двері): Ф 40 - 14 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "Вітка 645"
- ліквідація виявлених витоків газу; —

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
P=500 мм вод. ст.; t=5хв; ΔP=10 мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: на момент перевірки акт ДВК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Підгородецький Н.С. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Члени бригади Дмитрієнко М.В. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Кучерко А.В. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Матвійчук Я.В. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Мустіров В.М. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Оленчук О.І. (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

(прізвище, ініціали) _____ (підпис)

(прізвище, ініціали) _____ (підпис)

(прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бур Ірині Вікторівні
(прізвище, ініціали) (підпис)
ст. інж. Москаленко В.В.