М+

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«23» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Юності 16В
(найменування об'єкта)

«03» 09 2026 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю. Веселовський В.І.
Дзюбенко Ю.Т. Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Юності 16В
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф 125 - 16м., Ф 80 - 2м., Ф 76 - 50м., Ф 50 - 8м., Ф 40 - 124м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ф 40 - 160м.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кварті): Ф 40 - 8 шт.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад "Вега 6М"
- ліквідація виявлених витоків газу; –

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
P=500 мм. вод. ст., t-5 хв; ΔP=10 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: На момент перевірки акт ДВК не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Підгородецький Н.С. _____ (підпис)

Члени бригади Алексєєв О.Р. _____ (підпис)

Великий В.І. _____ (підпис)

Дзюбенко Ю.Т. _____ (підпис)

Дідора С.А. _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали) _____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відмовилася _____ (підпис)

ст. гнзн. Москаленко В.В.

Підгородецький Н.С.