"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«21» 09 2026р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця бул. Юності 61

(найменування об'єкта)

«21» 09 2026 р.

Бригада у складі Мустіпан В.М.; Міщенко В.О.; Дзюбенко Ю.Т.; Діброва С.А.; Матвійчук А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця бул. Юності 61

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 89-10м; ф 76-30м; ф 57-10м; ф 40-10м; ф 32-4м; ф 25-8м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: ф 20-180м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф 32-4шт; ф 25-8шт. ф 20-3шт

Муфтові з'єднання: ф 32-4шт; ф 25-8шт; ф 20-3шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад „Sowerin"
- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: ф 32-2шт; ф 25-2шт; Контргайка: ф 32-1шт; ф 25-3шт; Муфта: ф 25-2шт.

10

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.

Падіння тиску ΔP=20 мм. вод. ст. t - 5хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Продування газопровода

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Чуйко В.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Мустіпан В.М. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Луценко В.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Дзюбенко Ю.Т. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Діброва С.А. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Мавістюк А.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відмовились

(прізвище, ініціали) (підпис)

ст. смт Москалець Р.В

М.п. Чуйко В.В.