"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«21» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця вул. Юності 63

(найменування об'єкта)

«21» 09 2026 р.

Бригада у складі Мукленчук О.В.; Кугеров А.В.; Семенюк М.О.; Канюк А.А.; Яновський Т.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Юності 63

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф89-20м; ф76-26м; ф57-10м; ф40-12м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф40-6м; ф25-40м;
Сталеві: ф25-240м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): ф40-6шт; ф25-3шт.
Муфтові з'єднання: ф40-6шт; ф25-3шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад „Загорія"
- ліквідація виявлених витоків газу; Кран: ф32-2шт; ф25-2шт; Контрагайка: ф32-2шт; ф25-3шт. Муфта: 25-2шт.

11

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Р=500 мм. вод. ст.
Падіння тиску ΔР=20 мм. вод. ст. +-5 ав.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____
Обрубування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Мурко В.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
Члени бригади	Луценчук О.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Кучеров А.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Семенюк М.О. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Канюк А.А. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	Яковенкий І.В. (прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)
	(прізвище, ініціали)	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відмовився

(прізвище, ініціали) (підпис)

ел. інж. Моспанець Р.В.
М+ Чупко ВВ