"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«22» 09 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Юності 73

(найменування об'єкта)

«22» 09 2026 р.

Бригада у складі Алексеєв О.Ю.; Васильківський В.С.;
Дзюбенко Ю.Т.; Діброва С.А.; Кучеров А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Юності 73

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø89-20м, Ø76-20м, Ø50-15м,
Ø32-7м, Ø25-5м, Ø20-8м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20-36м.
Стояки: Ø20-200м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кулькові): Ø25-2шт. (прохідні): Ø20-16шт.
муфтові з'єднання: Ø25-2шт, Ø20-16шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад „Vitra 6A5"
- ліквідація виявлених витоків газу; крани прохідні: Ø20-4шт.
контргайки: Ø25-4шт, Ø20-4шт. муфтові: Ø20-2шт.

11

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
P=300 мм. вод. ст.; t=5хв, ΔP=20 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	Пігородецький А.С. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
Члени бригади	Алексєєв О.Ю. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Весьоловський В.І. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Дроздов Ю.Т. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Дьорова С.А. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	Кучеров А.В. (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису відмовився

(прізвище, ініціали) (підпис)

Ст. інж. Москанець Р.В.