"ЗАТВЕРДЖЕНО"

_____

«22» 09 2026 р.

# Акт

## про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вінниця вул. Юності 77
(найменування об'єкта)

«22» 09 2026 р.

Бригада у складі Мусієнок В.М.; Колок В.А.; Лукашук О.В.; Романчук О.Р.; Яковський Т.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)_____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Юності 77
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100 - 1м, Ø76 - 18м, Ø50 - 20м, Ø40 - 6м, Ø32 - 10м, Ø25 - 1м, Ø20 - 4м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20 - 35м.
Стояки Ø20 - 180м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани (кульові): Ø25 - 1шт. (пробкові): Ø20 - 4шт.
муфтові з'єднання: Ø25 - 1шт, Ø20 - 4шт.
( запірна арматура )

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія та прилад „VibraGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; крани (пробкові): Ø20 - 4шт. контргайки: Ø20 - 3шт. муфти: Ø20 - 2шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
P=300 мм. вод. ст, t=5хв, ΔP=10мм. вод. ст
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Корозування газопроводу

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Підгородецький В.К. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Члени бригади Пустіков В.М. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Коляк А.І. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Лукасюк О.В. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Романчук О.Ф. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Яковлюк Т.В. _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

_____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вр. нач. відділу Романчук
(прізвище, ініціали) (підпис)
ем. ім. Романчук В.Ф.