"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«15» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Гайсин, вул. С. Бандери, 10

(найменування об'єкта)

«15» 10 2026 р.

Бригада у складі слюсарі: Ширін Ж.В. Довгань В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Гайсин, вул. С. Бандери, 10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д ф 40 - 0,4м, ф 32 - 14,5м ф25 - 2м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

г-д ф 32 - 27,2м ф25 - 9,2м ф20 - 7,8м г-д ф20 - 168м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ф 32 - 7шт. ф25 - 3шт. ф20 - 64шт.

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано
- ліквідація виявлених витоків газу; кран - 8шт. к/г - 3шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
Перевірено тиском повітря P= 500мм вод. ст падіння тиску відсутнє

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відремонтувати г. д

Виписано попередження:

Майстер ВБГО Билецук Я. М (прізвище, ініціали) (підпис)

Члени бригади Дмитрін Т. В (прізвище, ініціали) (підпис)

Довець В. В (прізвище, ініціали) (підпис)

(прізвище, ініціали) (підпис)

(прізвище, ініціали) (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа (прізвище, ініціали) (підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від підпису відмовились.