"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«23» 10 2026 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Гайсин, вул Соборна, 64

(найменування об'єкта)

«23» 10 2026 р.

Бригада у складі слюсарі: Шигрін Х.В. Донець В.В

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м Гайсин, вул Соборна, 64

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: засув. ф 80 - 1шт., т-д ф 89 - 51м ф 76 - 12м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 50 - 98,5м. ф 32 - 16м. ф 25 - 11м, ф 20 - 8,5м; в під'їздах: ф 32 - 163м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

ф 25 - 15,2м, ф 20 - 30,6м; кран ф 32 - 6шт., ф 25 - 7шт. ф 20 - 108 шт.

(система газопостачання квартир (додати список)) т-д ф 25 - 20 - 280м

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано.
- ліквідація виявлених витоків газу; кран - 32 шт т/г - 9 шт. згон - 3 шт
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано.

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря P= 500мм вод. ст. Падіння тиску відсутнє, окрім 1 стояка на 3 квартири (40мм вод. ст.)

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; кран на стояк опломбовано

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відсутні

Виписано попередження:

Майстер ВБГО Бишовець Н.М. (підпис)

Члени бригади Мицрін З.В. (підпис)

Довець В.В. (підпис)

(прізвище, ініціали) (підпис)

(прізвище, ініціали) (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ _____

(прізвище, ініціали) (підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від підпису відмовились