



2026 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Таршин, вул. Центральне 109Б

(найменування об'єкта)

«9» 10 2026 р.

Бригада у складі слюсарі: Мишин Т.В. Донець В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Таршин, вул. Центральне 109Б

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-9 ф 50-93м ф 40-61м ф 32-6,7 ф 25-27,3м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф 20-15,6м 2-9 ф 20-60м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран ф 40-1шт. ф 25-1шт ф 20-
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; кран - 7шт. к/о - 3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском повітря P=500мм вод.ст.
Тітніхи тиску відсутні
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Недоробудати 1-й

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Михайчук Н.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Михайчук Т.В.
(прізвище, ініціали)

Домашняк В.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____
(прізвище, ініціали) _____
(підпис).

Мешканці багатоквартирного будинку від
тітніхи відповіли