ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Козятинської дільниці
Хмільницького УЕГГ
Вінницька філія ТОВ«ГРМУ»
Олена РУДЕНКО
«29» 09 2026р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Бершадь, вул. Київська, буд 13 (житловий будинок)
(найменування об'єкта)

«29» 09 2026 р.

Бригада у складі: Курінний Сергій ВолодимировичБерелет Віталій Олександрович, Ярмолович Валерій Станіславович.

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Київська, буд 13 в межах Бершадь
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф25 - 10 м. п; ф15 - 15 м. п;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф20 - 2 м. п;
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

ф15 - 4 шт;
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _testo 317-2(gas detector). Snooper mini. Мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; ф20 - 2 шт; ф15 - 1 шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: випробувано під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: виконано

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутній акт ВДГ

Виписано попередження:

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна (прізвище, ініціали) (підпис)

Члени бригади Курінний Сергій Володимирович (прізвище, ініціали) (підпис)

Ярмолович Валерій Станіславович (прізвище, ініціали) (підпис)

Берелет Віталій Олександрович (прізвище, ініціали) (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шелов В.А. (прізвище, ініціали) (підпис)