ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Козятинської дільниці
Хмільницького УЕГГ
Вінницька філія ТОВ «ГРМУ»
Олена РУДЕНКО
_____
«05» 10 2026р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Козятин, вул. Полтавська, буд. 4 житловий будинок
(найменування об'єкта)

«05» 10 2026 р.

Бригада у складі: Курінний Сергій ВолодимировичБерелет Віталій Олександрович, Ярмолович Валерій Станіславович.

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)_____

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Полтавська, буд 4 в місті Козятин
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф 21 - 40 м.п, Ф 20 - 40 м.п;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ф 20 - 2 м. п,
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ф 20 - 4 шт
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
   - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _testo 317-2(gas detector)/ Snooper mini. Мильна емульсія
   - ліквідація виявлених витоків газу; не виявлено

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: _____
перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
випробування під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
виконано

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____
інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутні

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО Кравченко Людмила Андріївна _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Члени бригади

Курінний Сергій Володимирович _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Ярмолович Валерій Станіславович _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Берелет Віталій Олександрович _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____ _____
(прізвище, ініціали) (підпис)